



ZAKŁAD PROJEKTOWO USŁUGOWY
"DROSKY"
81-777 Sopot, ul. Emilii Plater 10, tel/fax: (058)5507898
KLIMATYZACJA, WENTYLACJA, ODPYLANIE I CHŁODNICTWO

WYKAZ ELEMENTÓW NR 399/2015
Muzeum w Łęborku - Laboratorium
Łębork, ul. Młynarska 14-15
WENTYLACJA

Opracowanie niniejsze chronione jest prawami wynikającymi z zapisu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dn. 23 lutego 1994r.

| 1. POZ. | 2. Nazwa elementu | 3. Ilość | 4. Uwagi |
|--|--|----------|-----------------------------|
| I MECHANICZNA INTALACJA NAWIEWNA "1N" | | | |
| 1N1 | Wentylator kanałowy typ TD 800/200 HS V=600 m ³ /h przy Δp=250 Pa, N _{ei} =0,12 kW | 1 | np. Venture Industries |
| 1N2 | Filtr powietrza typ DF-200 | 1 | j.w. |
| 1N3 | Tłumik rurowy typ TS-200/700 | 1 | j.w. |
| 1N4 | Nagrzewnica elektryczna typ DH-200/6000, N _{ei} =3+3= 6 kW | 1 | j.w. |
| 1N5 | Czerpnia ścienna typ A 400x250 | 1 | np. Euro-Went |
| 1N6 | Zwężka Al/BI 400x250/Ø200; L=400, symetryczna, izol=25 | 1 | j.w. |
| 1N7 | Trójnik T-200/160x800, L = 1000 z kratką typ KW - 800x160 | 1 | j.w. |
| 1N8 | Rura SPIRO RS 200; w odcinkach: pion 3600 + 1100 + 200 - dociąć przy montażu | 5 mb | j.w. |
| 1N9 | Kolano B - 90 - 200 | 2 | j.w. |
| II WENTYLACJA AERACYJNA DRZWIOWA "2N" | | | |
| 2N1 | Kratka typ KW - 630x160 | 2 | np. Euro-Went |
| 2N2 | Siatka 10x10, gabaryt 630x160 | 1 | j.w. |
| III MECHANICZNA WENTYLACJA WYCIAGOWA "1W" | | | |
| 1W1 | Wentylator dachowy promieniowy TYP DRV 224/40 - 4/4 (Ø200/Ø510; 412x412) V=600/800 m ³ /h przy Δp=200/180 Pa, N _{ei} =0,11/0,07 kW | 1 | np. BSH Klima |
| 1W2 | Podstawa dachowa Typ A/C (Ø200/410x410) | 1 | np. BSH Klima lub Euro-Went |
| 1W3 | Kolano B - 90 - 200 | 1 | np. Euro-Went |
| 1W4 | Kolano B - 45 - 200 | 3 | j.w. |
| 1W5 | Trójnik T - 90 -200/200 | 1 | j.w. |
| 1W6 | Rura SPIRO RS 200; dociąć przy montażu w odcinkach: pion 10500 + 1000 + 1000 + 100 +100 + 800 | 14 mb | j.w. |
| 1W7 | Trójnik T - 90 -200/125 | 2 | j.w. |
| 1W8 | Anemostat wywiewny okrągły typ AW125 | 2 | j.w. |
| 1W9 | Zaślepka okrągła Z-200 | 1 | j.w. |
| IV MECHANICZNA WENTYLACJA WYCIAGOWA "2W" | | | |
| 2W1 | Wentylator dachowy promieniowy TYP DRV - MINIWENT 3 (Ø160/Ø510; 412x412) V=100 m ³ /h przy Δp=325 Pa, N _{ei} =0,065 kW | 1 | np. BSH Klima |
| 2W2 | Podstawa dachowa Typ A/C (Ø160/410x410) | 1 | np. BSH Klima lub Euro-Went |
| 2W3 | Kolano B - 90 - 125 | 1 | np. Euro-Went |
| 2W4 | Rura SPIRO RS 125; dociąć przy montażu | 14 mb | j.w. |
| 2W5 | Trójnik T - 90 -125 | 1 | j.w. |
| 2W6 | Anemostat wywiewny okrągły typ AW125 | 1 | j.w. |
| 2W7 | Reduktor RL 160/125 | 1 | j.w. |